



*Зарегистрирован  
в Федеральном информационном фонде  
по обеспечению единства измерений  
под № 73383-18*

Утвержден  
листом утверждения  
ППБ. 407112.001-01 РЭ ЛУ

 **ПРОМПРИБОР**  
ООО «ТехПромСервис»

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
РАСХОДА  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  
МастерФлоу  
(МФ-10.2)**

**ППБ.407112.001-01 РЭ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I ОПИСАНИЕ И РАБОТА</b>	<b>3</b>
<b>1 НАЗНАЧЕНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>5</b>
<b>3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА</b>	<b>9</b>
<b>4 МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА</b>	<b>12</b>
<b>ЧАСТЬ II ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ</b>	<b>14</b>
<b>5 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ</b>	<b>14</b>
<b>6 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>14</b>
<b>7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>21</b>
<b>8 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ</b>	<b>22</b>
<b>9 РЕМОНТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>	<b>23</b>
<b>10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ</b>	<b>23</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А_ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>	<b>24</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б_ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ</b>	<b>28</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В_ СХЕМЫ ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ</b>	<b>31</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г_ ТРЕБОВАНИЯ К ДЛИНЕ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ</b>	<b>32</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д1_ БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ ПАРАМЕТРЫ</b>	<b>33</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д2_ БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ АРХИВЫ</b>	<b>34</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д3_ БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ НАСТРОЙКИ</b>	<b>35</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д4_ БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ СЕРВИС</b>	<b>37</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Е_ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА МФ ОТ ТЕКУЩЕГО РАСХОДА</b>	<b>38</b>

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на электромагнитные преобразователи расхода МастерФлоу (далее – преобразователи или МФ) выпускаемых:

248016, г. Калуга, ул. Складская, 4, ООО «ТехПромСервис»,  
[http:// www.prompribor-kaluga.ru](http://www.prompribor-kaluga.ru); e-mail: [mail@prompribor-kaluga.ru](mailto:mail@prompribor-kaluga.ru)

**Продажи:** тел./факс (4842) 55-02-48 (доб.4024);

моб.: +7 (906) 640-44-25 [sale@prompribor-kaluga.ru](mailto:sale@prompribor-kaluga.ru)

**Сервис:** тел./факс (4842) 55-07-17, [service@prompribor-kaluga.ru](mailto:service@prompribor-kaluga.ru)

Таблица 1 – Номенклатурный ряд преобразователей

Конструктивное исполнение корпуса проточной части (исп.)	Тип выхода (исп.)	Класс		
		Б, Б2	В	Г, Д, Е
Пластиковый корпус DN10 (исп. МФ-xx.10.x)	Импульсный (МФ)	+		-
	Частотный (МФ-Ч)			
	Токовый (МФ-Т)			
	Индикация (МФ-И)			
Пластиковый корпус DN 20, 32, 50 (исп. МФ-xx.10.x)	Импульсный (МФ)	+		+
	Частотный (МФ-Ч)			
	Токовый (МФ-Т)			-
	Индикация (МФ-И)			+

РЭ предназначено для изучения принципа работы, правил эксплуатации, технического обслуживания, поверки, ремонта, хранения и транспортирования МФ.

К работе с МФ допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и имеющие опыт работы с приборами измерения расхода и объема жидкости.

В связи с постоянной работой по совершенствованию преобразователей, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не влияющие на технические характеристики, не отраженные в настоящем издании.

## ЧАСТЬ I ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

**1.1** Преобразователи расхода электромагнитные МастерФлоу предназначены для измерений объема жидкости в потоке и объемного расхода жидкости.

Область применения - в составе теплосчетчиков, счетчиков-расходомеров, а также в автоматизированных системах сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов.

**1.2** МФ преобразуют:

- объем прошедшей жидкости в пропорциональное ему количество импульсов на импульсном выходе с нормированным весом (ценой) – все исполнения;
- объемный расход жидкости в последовательность импульсов на частотном выходе, с частотой, пропорциональной этому расходу - исполнение МФ-Ч;

МФ могут комплектоваться (по заказу) дополнительной платой токового выхода, преобразующей объемный расход жидкости в пропорциональный этому расходу сигнал постоянного тока - исполнение МФ-Т.

МФ могут выполнять измерения прямого и реверсивного потоков - исполнение Р.

МФ имеют варианты исполнений со встроенным блоком индикации для отображения на дисплее и сохранения в архиве измеренных параметров - исполнения МФ-И в соответствии с таблицей 1.3.

Нештатные ситуации, возникающие при работе МФ, индицируются светодиодом.

МФ имеют встроенный интерфейс RS-232, могут по заказу комплектоваться интерфейсом RS-485 – исполнение С. Питание платы интерфейса RS-485 - внешний источник постоянного стабилизированного напряжения от 7 до 30 В, потребляемый ток не более 200 мА.

Все исполнения МФ-И имеют встроенный интерфейс RS-485.

- 1.3 По способу соединения с трубопроводом МФ выпускаются следующих конструктивных исполнений: с резьбовым присоединением и с присоединением типа «сэндвич».
- 1.4 Габаритные и присоединительные размеры МФ и их масса приведены в приложении А.
- 1.5 Условное обозначение для записи преобразователя при заказе и в технической документации:



Т а б л и ц а 1 . 1 - Конструктивное исполнение проточной части

Шифр исполнения	Характеристика
10	проточная часть из пластика

Т а б л и ц а 1 . 2 - Конструктивное исполнение корпуса электронного блока, КЭБ

Шифр исполнения	Характеристика
1	вертикальный корпус электронного блока

Т а б л и ц а 1 . 3 - Конструктивное исполнение МФ с индикацией

Шифр исполнения	Примечание
И, С	индикация с архивом, RS-485
Т, И, С	токовый выход, индикация с архивом, RS-485

**П р и м е ч а н и я**

- 1 МФ-И обеспечивают сохранение измеренных параметров в электронном архиве ёмкостью:
  - для часовых значений – 2048 часов (85 суток),
  - для суточных значений - 730 суток,
  - для месячных значений 48 месяцев (4 года);
- 2 МФ-И имеют журнал оператора, который позволяет фиксировать изменение настроечных параметров, влияющих на метрологические характеристики МФ. Объем журнала оператора - 3000 действий.

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**2.1** МФ в зависимости от DN (мм) и класса должны отвечать требованиям таблицы 2.1

Таблица 2.1

DN	Класс	Расходы, м <sup>3</sup> /ч				
		Q <sub>пор</sub>	Q <sub>наим</sub>	Q <sub>пер1</sub>	Q <sub>пер2</sub>	Q <sub>наиб</sub>
10	Б, Б2	0,005	0,01	0,0113	0,017	1,7
20	Б, Б2	0,02	0,04	0,067	0,1	10
	В	0,0125	0,025	0,05	0,083	12,5
	Г	0,005	0,01	0,024	0,048	12
	Д	0,005	0,01	0,012	0,024	12
	Е	0,005	0,01	–	0,012	12
32	Б, Б2	0,06	0,12	0,2	0,3	30
	В	0,038	0,076	0,152	0,253	38
	Г	0,0075	0,015	0,06	0,12	30
	Д	0,0075	0,015	0,03	0,06	30
	Е	0,0075	0,015	–	0,03	30
50	Б, Б2	0,15	0,3	0,5	0,75	75
	В	0,08	0,16	0,32	0,53	80
	Г	0,019	0,038	0,15	0,3	75
	Д	0,019	0,038	0,075	0,15	75
	Е	0,019	0,038	–	0,075	75

**Примечание** – приняты следующие обозначения:  
 Q<sub>пор</sub> – пороговый расход;  
 Q<sub>наим</sub> – наименьший расход;  
 Q<sub>пер1</sub>, Q<sub>пер2</sub> – первый и второй переходные расходы;  
 Q<sub>наиб</sub> – наибольший расход.

**2.2** МФ всех исполнений имеют импульсный выход, количество импульсов на котором пропорционально прошедшему объему жидкости.

Дополнительные выходы позволяют преобразовать:

- текущий объемный расход – в последовательность электрических импульсов (меандр), с частотой пропорциональной расходу (максимальная частота преобразования -1000 Гц) – для исполнений МФ-Ч;
- текущий объемный расход - в пропорциональный расходу сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА на сопротивлении нагрузки не более 250 Ом для исполнений МФ-Т и МФ-Т-И;
- измеренные значения объемного расхода (объема) - в выходной сигнал интерфейса RS-232 или RS-485(для исп. МФ-И и МФ с интерфейсом RS-485).

Характеристика, определяющая зависимость прошедшего объема жидкости и количества импульсов на выходе МФ, имеет вид:

$$V = \Delta u \cdot N, \tag{2.1}$$

- где  $V$  – – объем протекшей жидкости, м<sup>3</sup>;  
 $\Delta u$  – – вес (цена) одного импульса на импульсном выходе, м<sup>3</sup>/имп;  
 $N$  – – количество импульсов на импульсном выходе, имп.

Характеристика, определяющая зависимость объемного расхода и частоты выходного сигнала на частотном выходе МФ, имеет вид:

$$Q = \frac{f_{\text{вых}}}{f_{\text{макс}}} Q_{\text{наиб}}, \tag{2.2}$$

- где  $f_{\text{вых}}$  – частота сигнала на частотном выходе, Гц;  
 $f_{\text{макс}}$  – максимальная частота преобразования сигнала, 1000 Гц;  
 $Q_{\text{наиб}}$  – наибольший расход для данного DN, м<sup>3</sup>/ч;  
 $Q$  – текущее значение расхода, м<sup>3</sup>/ч.

Характеристика, определяющая зависимость объемного расхода и выходного сигнала постоянного тока на токовом выходе МФ (исп. МФ-Т, МФ-Т-И), имеет вид:

$$Q = (I_{\text{вых}} - I_0) \cdot \frac{Q_{\text{наиб}}}{I_{\text{макс}} - I_0}, \tag{2.3}$$

- где
- $I_{\text{вых}}$  – значение выходного тока, мА;
  - $I_0$  – значение тока при нулевом расходе, 4 мА;
  - $I_{\text{макс}}$  – максимальная величина выходного тока, 20 мА;
  - $Q_{\text{наиб}}$  – наибольший расход для данного DN, м<sup>3</sup>/ч;
  - $Q$  – текущее значение расхода, м<sup>3</sup>/ч.

**2.3** Вес (цена) импульса на импульсном выходе оговаривается при заказе МФ и выбирается из ряда в соответствии с таблицей 2.2, а также в зависимости от входных технических параметров используемого вторичного прибора. В таблице указана также максимальная длительность выходных импульсов в зависимости от веса импульса и номинального диаметра МФ.

Таблица 2.2

Вес (цена) импульса, м <sup>3</sup> /имп	Максимальная длительность выходных импульсов, мс			
	DN10	DN20	DN32	DN50
0,000001	0,8			
0,000005	0,8	–	–	–
0,00001	5,6	0,8	–	–
0,00005	29,6	7,2	1,6	0,8
0,0001	60	14,4	4	1,6
0,0005	200	72	23,2	11,2
0,001	200	144	47,2	200
0,005	200	200	200	200
0,01	200	200	200	200
0,05	–	200	200	200
0,1	–	–	200	200

**2.4** Нагрузочные характеристики выходов для различных исполнений МФ приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3



Параметры	Исполнение преобразователей		
	МФ	МФ-Ч	МФ-Т
<b>Параметры импульсного выхода V:</b>			
форма выходного импульса	импульс, меандр		
схема выходного каскада	«открытый коллектор»		
максимальное напряжение $U_{\text{к макс.}}$ , В	30		
максимальный ток нагрузки $I_{\text{к макс.}}$ , мА	2		
напряжение в открытом состоянии при максимальном токе нагрузки, В, не более	0,3		
<b>Параметры частотного выхода F:</b>			
форма выходного сигнала	меандр		
схема выходного каскада	отсутствует	«открытый коллектор»	отсутствует
максимальное напряжение $U_{\text{к макс.}}$ , В		30	
максимальный ток нагрузки $I_{\text{к макс.}}$ , мА		2	
напряжение в открытом состоянии при максимальном токе нагрузки, В, не более		0,3	

Окончание таблицы 2.3

Параметры	Исполнение преобразователей		
	МФ	МФ-Ч	МФ-Т
Параметры токового выхода I:			
Величина тока на сопротивлении нагрузки 250 Ом, мА	отсутствует		от 4 до 20
Параметры импульсно-дискретного выхода R (МФ исполнения Р):			
схема выходного каскада	«открытый коллектор»	отсутствует	отсутствует
максимальное напряжение $U_{к\ макс.}$ , В	30		
максимальный ток нагрузки $I_{к\ макс.}$ , мА	2		
форма сигнала на выходе	Меандр, импульс, логический уровень		
напряжение в открытом состоянии при максимальном токе нагрузки, В, не более	0,3		

Параметры, отображаемые на ЖКИ для исп. МФ-И, приведены в таблице 2.4, а также в п.6.5

Т а б л и ц а 2.4

Параметры	Обозначение на ЖКИ
*Объем жидкости, прошедшей через МФ в прямом направлении, м <sup>3</sup>	V+
*Объем жидкости, прошедшей через МФ в обратном направлении (для исп. МФ-Р), м <sup>3</sup>	V-
Объемный расход, м <sup>3</sup> /ч	Q
Время работы, часы-минуты	T <sub>раб</sub>
Время текущее, часы-минуты	без обозначения
Вес (цена) выходного импульса, м <sup>3</sup> /имп	
Длительность выходного импульса, мс	
Пороговое значение объемного расхода, м <sup>3</sup> /ч	Q <sub>пор</sub>
Наибольшее значение объемного расхода, м <sup>3</sup> /ч	Q <sub>наиб</sub>
*- для отображения большего количества знаков после запятой удерживать крайнюю правую кнопку  для выхода из данного режима нажать крайнюю левую кнопку  , согласно п.3.5 и рисунку 3.6.	

**2.5** МФ имеют счетчики объема жидкости, прошедшей в прямом и обратном (исп. МФ-Р) направлении, счетчик суммарного времени работы МФ\*. Показания всех счетчиков сохраняются каждый час в энергонезависимой памяти, отображаются на ЖКИ и могут быть выведены на внешнее устройство через интерфейс RS-232 (RS-485) (например, с применением программного обеспечения «МастерФлоу-Сервис»).

**П р и м е ч а н и е** – \* Под суммарным временем работы понимается время, в течение которого МФ был включен (т.е. на него было подано питание); дискретность счетчика суммарного времени работы – 1 мин.

**2.6** Метрологические характеристики

Значения наименьшего (Q<sub>наим</sub>) и переходных (Q<sub>пер1</sub>, Q<sub>пер2</sub>) расходов для различных классов преобразователей приведены в таблице 2.5.

Т а б л и ц а 2.5

Классы	Q <sub>наим</sub>	Q <sub>пер1</sub>	Q <sub>пер2</sub>
Б, Б2	Q <sub>наиб</sub> /250 <sup>1)</sup>	Q <sub>наиб</sub> /150	Q <sub>наиб</sub> /100
В	Q <sub>наиб</sub> /500	Q <sub>наиб</sub> /250	Q <sub>наиб</sub> /150
Г	Q <sub>наиб</sub> /2000 <sup>2)</sup>	Q <sub>наиб</sub> /500	Q <sub>наиб</sub> /250
Д		Q <sub>наиб</sub> /1000	Q <sub>наиб</sub> /500
Е		–	Q <sub>наиб</sub> /1000
1) – значение для DN10 – Q <sub>наиб</sub> /170; 2) – значение для DN20 – Q <sub>наиб</sub> /1200.			

Метрологические характеристики МФ в зависимости от диапазона расходов и класса представлены в таблице 2.6

Таблица 2.6 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Класс (Исполнение)	Диапазон объемных расходов		
		от $Q_{наим}$ до $Q_{пер1}$	св. $Q_{пер1}$ до $Q_{пер2}$	св. $Q_{пер2}$ до $Q_{наиб}$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема жидкости в потоке при применении импульсного канала или индикатора, %	Б, В, Г, Д	±3	±2	±1
	Б2	±3	±2	
	Е	±2		±1
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода жидкости при применении частотного канала или индикатора, %	Б, В, Г, Д	±3	±2	±1
	Б2	±3	±2	
	Е	±2		±1
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода жидкости при применении токового канала, %	Б, Б2, В (МФ-Т)	Диапазон объемных расходов		
		от $Q_{наим}$ до $0,025 \cdot Q_{наиб}$	св. $0,025 \cdot Q_{наиб}$ до $Q_{наиб}$	
		±5	±1	

2.7 Основные технические характеристики преобразователей представлены в таблице 2.7

Таблица 2.7 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальный диаметр <sup>1)</sup> : – для типов присоединения к трубопроводу «резьбовой» – для типов присоединения к трубопроводу «сандвич»	DN10, DN20, DN32 DN50
Измеряемая среда	жидкость (вода) с удельной электропроводностью, не менее $1,0 \cdot 10^{-3}$ См/м
Температура измеряемой среды, °С	от +0,5 до +150
Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более	1,6
Выходной сигнал <sup>1)</sup> : – импульсный (исп. МФ) с нормированным по объему весом импульса, м <sup>3</sup> /имп – частотный (исп. МФ-Ч), Гц – токовый (исп. МФ-Т), мА	от 0,000005 до 0,1 от 0,1 до 1000 от 4 до 20
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %, не более – атмосферное давление, кПа	от -10 до +50 95 от 84,0 до 106,7
Номинальное напряжение электропитания постоянным током, В	12±0,4
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более	7,5
Гидравлические потери на номинальном ( $0,5Q_{наиб}$ ) расходе, МПа, не более	0,005
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более:	205 × 115 × 290
Масса, кг, не более	2,5
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	75000
Исполнение по устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008	группа С3
Исполнение по устойчивости к вибрациям по ГОСТ Р 52931-2008	группа N1
Степень защиты преобразователей по ГОСТ 14254-2015	IP65
<sup>1)</sup> – конкретное значение указано в паспорте	



- 2.8** График зависимости потерь давления на МФ от текущего расхода приведен в приложении Е.
- 2.9** Время реакции\* ( $\tau_{\text{реак}}$ ) на изменение расхода (для заводских установок значения интегратора расхода\*\*):
- при отключенном фильтре, с, не более..... 1
  - при включенном фильтре, с, не более..... 7

Примечания –

1\* время реакции - время, по истечении которого, при ступенчатом (скачкообразном) изменении расхода, измеренное преобразователем значение расхода, будет соответствовать реальному.

2\*\* подробное описание в соответствии с п.6.5.2.

**2.10** Детали МФ, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены из материалов устойчивых к ее воздействию, не изменяющих ее качества и допущенных к применению Минздравом России.

### 3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

**3.1** Принцип работы МФ основан на явлении индуцирования электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике (измеряемой жидкости), движущемся в магнитном поле.

При движении электропроводной жидкости в поперечном магнитном поле в ней, как в проводнике, наводится ЭДС, величина которой, пропорциональна диаметру внутреннего сечения трубопровода, магнитной индукции поля и скорости потока. При постоянном значении индукции магнитного поля величина ЭДС зависит только от скорости потока жидкости и, следовательно, от расхода.

Индуцируемая ЭДС снимается с электродов, расположенных в проточной части, усиливается и подается на АЦП, где преобразуется в код, пропорциональный скорости (расходу) измеряемой жидкости. Выходные сигналы в зависимости от функционального назначения выхода МФ формируются микропроцессором.

**3.2** Структурная схема МФ и организация выходов для различных исполнений представлены на рисунках 3.1- 3.5.




Рисунок 3.1- Структурная схема изделия




Рисунок 3.2 - Организация выхода преобразователей исп. МФ




Рисунок 3.3 - Организация выходов преобразователей исп. МФ-Ч




Рисунок 3.4 - Организация выходов преобразователей исп. МФ-Т




Рисунок 3.5 - Организация выходов преобразователей исп. МФ-Р

3.3 Количество импульсов на импульсном выходе «V» у преобразователей МФ исполнения «Р» пропорционально объему прошедшей жидкости при прямом или обратном направлении потока.

Дополнительно преобразователи исполнения «Р» имеют импульсно-дискретный выход «R».

Преобразователи исполнения «Р» могут обеспечивать три режима работы (0, 1, 2). Варианты настройки выходов «V» и «R» для разных режимов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Выход	Режим 0	Режим 1	Режим 2
V	<p>импульсный сигнал</p> <p>Измерение реверсивного потока</p>	<p>импульсный сигнал</p> <p>Измерение реверсивного потока</p>	<p>импульсный сигнал</p> <p>Измерение прямого потока</p>
R	<p>Расход</p> <p>Направление обратного потока</p>	<p>Расход</p> <p>Направление прямого потока</p>	<p>импульсный сигнал</p> <p>Измерение обратного потока</p>

Для режимов «0» и «1» импульсно-дискретный выход «R» используется для определения направления потока жидкости.

В режиме «0» на импульсном выходе «V» формируется сигнал при движении потока жидкости, как в прямом, так и в обратном направлении, а на выходе «R» формируется логический сигнал при обратном направлении потока жидкости.

В режиме «1» на импульсном выходе «V» формируется сигнал при движении потока жидкости, как в прямом, так и в обратном направлении, а на выходе «R» формируется логический сигнал при прямом направлении потока жидкости.


В режиме «2» на выходе «V» формируется импульсный сигнал при движении потока жидкости в прямом направлении, а на выходе «R» формируется импульсный сигнал при обратном направлении потока жидкости.

Выбор необходимого режима может осуществляться при помощи программного обеспечения «МастерФлоу-Сервис» при установленном в соответствии с приложением Б джампере разрешения записи XP8.

**3.4** В МФ реализован контроль пустой трубы. При определении преобразователем отсутствия жидкости в канале, возникает нештатная ситуация «Пустая труба», индицируемая соответствующим состоянием светодиода в соответствии с таблицей 6.1. Также после определения «Пустой трубы» на импульсный выход подается одиночный импульс длительностью 30 с (импульс пустой трубы), по которому вычислитель, поддерживающий контроль пустой трубы, выставляет соответствующую НС в канале расхода.

**3.5** Преобразователи исполнения МФ-И выполнены со встроенным в крышку электронного блока ЖКИ. Отображаемые параметры приведены в таблице 2.5.

Визуализация информации осуществляется на двухстрочном, шестнадцатисимвольном ЖКИ на передней панели МФ-И. Там же расположена клавиатура из четырех кнопок, предназначенных для работы с меню МФ-И.



Конструктивно МФ состоят из следующих составных частей:

- измерительного участка (ИУ);
- электронного блока (ЭБ);
- встроенного блока индикации (исполнение МФ-И).

Измерительный участок имеет конструктивное исполнение в соответствии с таблицей 3.2.

Т а б л и ц а 3.2

Исполнение	DN10	DN20	DN32	DN50
МФ-10, резьбовой	+	+	+	
МФ-10, «сэндвич»				+

Магнитное поле создается с помощью катушек, расположенных снаружи трубопровода измерительного участка. Катушки защищены от механических воздействий наружным кожухом.

ЭДС снимается с двух электродов, расположенных в одном поперечном сечении трубопровода заподлицо с внутренней поверхностью измерительного участка.

В электронном блоке размещена плата процессора, осуществляющая необходимые преобразования, измерения и вычисления, а также формирование выходных сигналов и сигналов обмена с внешними устройствами.

Расположение платы интерфейса МФ RS-485 в корпусе электронного блока, а также назначение ее элементов управления и коммутации приведено в приложении Б (при поставке преобразователя с интерфейсом RS-485).

Для МФ со встроенным блоком индикации индикатор располагается на крышке электронного блока. Пример внешнего вида панели индикации представлен на рисунке 3.6.

Корпус электронного блока закреплен на стойке, размещенной на измерительном участке преобразователя. Подключение катушек электромагнитов и электродов к ЭБ осуществляется при помощи кабелей, расположенных в стойке крепления.

Вес (цена) импульса на импульсном выходе указывается на шильдике (маркировочной табличке).



Рисунок 3.6 – Панель индикации для исп. МФ-И

**3.6** Настраиваемые параметры: коэффициенты, полученные в результате градуировки МФ, граничные значения кодов, Вес (цена) и длительность выходных импульсов вводятся в преобразователь с ПК под управлением специального программного обеспечения «МастерФлоу-Сервис». (Подробнее см. Сервисная программа «МастерФлоу-Сервис» Руководство пользователя).

Перевод в режим записи параметров осуществляется установкой джампера на разъем XP8 платы процессора. Схема кабеля для подключения МФ к ПК приведена на рисунке В.4 приложения В.

После ввода настроечные параметры хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM) МФ и сохраняются при выключении питания платы.

**ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДОСТУП К РАЗЪЕМУ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПИСИ ПРЕГРАЖДЕН ПЛОМБИРУЕМЫМ КОЛПАЧКОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ Б.**

**3.7** Расположение элементов индикации, управления и коммутации, обозначение контактов и цепей разъемов и клеммников, а так же их функциональное назначение приведено в приложении Б.

## 4 МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА

### 4.1 Маркировка и пломбирование

**4.1.1** На крышке корпуса электронного блока на шильдике (маркировочной табличке) нанесены следующие маркировочные обозначения:

- наименование преобразователя расхода;
- номинальный диаметр;
- заводской номер МФ;
- номинальное давление;
- наименование или товарный знак (логотип) предприятия изготовителя;
- знак утверждения типа;
- штрих-код.

На наружном кожухе измерительного участка МФ на шильдике нанесены следующие маркировочные обозначения:

- стрелка, указывающая направление потока жидкости (для МФ исполнений «Р» - стрелка двухсторонняя, прямое направление потока обозначено «+»);

На обратной стороне крышки корпуса электронного блока МФ на наклейке представлена информация о назначении элементов управления и коммутации платы процессора, а также приведено состояние светодиода VD1 при различных ситуациях в работе МФ.

**4.1.2** МФ пломбируются:

- оттиском клейма ОТК при выпуске из производства и после ремонта;
- оттиском клейма поверителя (знаком поверки), исключая несанкционированный доступ к изменению настроечных параметров.

Оттиски клейм наносятся на пломбировочную пасту, места для пломбирования расположены на плате процессора электронного блока в соответствии с рисунком Б.1 приложения Б.

При периодической или внеочередной поверке положительные результаты оформляют запись в паспорте, заверенной поверителем и удостоверенной знаком поверки, или выдают свидетельство о поверке по форме, установленной Приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

С целью защиты от несанкционированного вмешательства в работу МФ могут быть опломбированы теплоснабжающей организацией двумя навесными пломбами через отверстия, расположенные на крышке и в корпусе электронного блока МФ.

#### **4.2 Тара и упаковка**

**4.2.1** Упаковка МФ должна производиться в потребительскую тару: картонные или фанерные ящики, изготовленные согласно КД.

Для предотвращения смещений и поломок, преобразователь внутри потребительской тары должен быть закреплен при помощи амортизационных материалов (деревянных вкладышей, упоров, картонных амортизаторов, пакетов с пеной). Для заклеивания клапанов картонного ящика должна применяться клеевая лента.

Эксплуатационная документация, должна упаковываться в пакеты из полиэтиленовой пленки и вкладываться в потребительскую тару вместе с МФ.

Маркировка потребительской тары должна содержать следующие данные:

- наименование или товарный знак (логотип) предприятия изготовителя;
- наименование МФ;
- заводской номер МФ;
- дата упаковки.

Допускаются дополнительные надписи, характеризующие упакованный МФ или упаковку.

Манипуляционные знаки должны наноситься на поверхности потребительской тары в соответствии с разделом 4 ГОСТа 14192 и должны соответствовать назначению следующих знаков:

- Рядность;
- Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом;
- Необходимость защиты груза от воздействия влаги;
- Правильное вертикальное положение груза.

Маркировка должна быть четкой и сохраняться в течение срока транспортирования и хранения МФ.

**4.2.2** Преобразователи, упакованные в потребительскую тару, могут формироваться в транспортные пакеты согласно заказу.

Маркировка транспортной тары должна производиться, основными и дополнительными надписями и при необходимости манипуляционными знаками.

Надписи должны наноситься на верхнюю крышку транспортной тары и содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения.

В транспортную тару должен вкладываться упаковочный лист, со следующими сведениями:  
наименование заказчика;

- № заказа;
- наименование МФ, серийный номер, количество упакованных МФ;
- количество мест;
- дата упаковки;
- фамилия упаковщика.

Сопроводительная документация должна упаковываться в пакеты из полиэтиленовой пленки и вкладываться внутрь транспортной тары.

**Примечание** – При отправке партии МФ одному грузополучателю допускается оформлять единый упаковочный лист на всю партию. В нем должно быть указано общее количество грузовых мест. Если партия упакована в несколько грузовых мест, то сопроводительная документация должна быть уложена в место с идентификационной надписью «Документы».

## ЧАСТЬ II ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 5 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ РАСПОЛАГАТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВБЛИЗИ МОЩНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ И Т.П.).**

В помещении, где эксплуатируется МФ, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых они изготовлены.

### 6 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 6.1 Меры безопасности

**6.1.1** К работе с МФ допускаются лица, прошедшие инструктаж на рабочем месте и имеющие группу по электробезопасности не ниже 2.

**6.1.2** По способу защиты от поражения электрическим током МФ относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

**6.1.3** Запрещается на всех этапах работы с МФ касаться руками электродов, находящихся во внутреннем канале измерительного участка МФ.

**6.1.4** Запрещается эксплуатация МФ с повреждениями, которые могут вызвать нарушение герметичности корпуса или его соединений с трубопроводом.

**6.1.5** Все работы по монтажу и ремонту МФ необходимо осуществлять при отключенном внешнем источнике питания.

**6.1.6** Все работы по монтажу и демонтажу МФ необходимо выполнять при отсутствии давления жидкости в системе.

**6.1.7** Внимание! при проведении электросварочных работ Категорически не допускается протекание сварочного тока через измерительный участок МФ.

**6.1.8** Не допускается эксплуатация МФ во взрывоопасных помещениях.

#### 6.2 Подготовка к монтажу

**6.2.1** Транспортировка МФ к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре.

После транспортировки МФ к месту установки при отрицательной температуре и внесения его в помещение с положительной температурой необходимо выдержать его в упаковке не менее 8 часов.

**6.2.2** После распаковывания необходимо провести внешний осмотр МФ, при этом следует проверить:

- отсутствие видимых механических повреждений, препятствующих применению МФ;
- комплектность в соответствии паспорту на МФ;
- наличие оттиска клейма ОТК предприятия - изготовителя и клейма поверителя на самом преобразователе и в паспорте МФ.

**Примечание** – после распаковки МФ его необходимо выдержать в отапливаемом помещении не менее 24 часов.

Распакованный МФ нельзя поднимать за электронный блок, а также устанавливать на электронный блок.

#### 6.3 Выбор места установки

**6.3.1** МФ рассчитаны для размещения на произвольно ориентированном участке трубопровода (горизонтальном, вертикальном, под углом).

Для нормального функционирования МФ должны быть выполнены следующие условия:

- постоянное заполнение измерительного участка МФ жидкостью, в противном случае возможны хаотичные показания расхода (объема) на регистрирующем приборе. В связи с этим при монтаже следует придерживаться следующих рекомендаций:
  - не устанавливать преобразователь в самой высокой точке канала системы;
  - не устанавливать преобразователь на выходе трубопровода;
- **ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ МФ С ИЗМЕРЯЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ;**
- обеспечить соответствие направления потока жидкости в трубопроводе направлению стрелки на шильдике;
- обеспечить отклонение от вертикальной оси на угол не более 30° в соответствии с рисунком 6.1.




Рисунок 6.1

**Примечания**

- 1 При отключении отопления по окончании отопительного сезона, необходимо оставить заполненной водой часть трубопровода с установленным на ней МФ;
- 2 При отсутствии жидкости в трубопроводе, например, при ремонте трубопровода, необходимо отключить питание МФ.

*Примеры установки преобразователя приведены на рисунке 6.2.*




Рисунок 6.2

Допускается установка МФ и на ниспадающем участке трубопровода, при условии гарантированного заполнения водой измерительного канала МФ, в местах где отсутствует слив.

В случае невозможности установки МФ в рекомендуемых местах допускается монтаж в верхней точке системы. При этом следует установить воздушный клапан для выпуска скопившегося воздуха в атмосферу в соответствии с рисунком 6.3.




Рисунок 6.3

При измерении расхода в частично заполненных трубопроводах или в выходных трубопроводах для гарантированного заполнения жидкостью, МФ следует устанавливать в наклонном (снизу вверх по направлению движения жидкости) или U-образном трубопроводе в соответствии с рисунком 6.4.




Рисунок 6.4

**6.3.2 Место установки должно обеспечивать удобство выполнения монтажных работ и обслуживания.**

Установку МФ следует проводить в местах, где трубопровод не подвержен вибрации.

МФ необходимо располагать в той части трубопровода, где отсутствуют возмущения потока. При установке необходимо обеспечить требуемые прямолинейные участки до и после МФ в соответствии с приложением Г.

Присоединяемый трубопровод должен соответствовать DN МФ, указанному на шильдике МФ и в его паспорте и иметь монтажные участки длиной . На этих участках не должно быть никаких устройств или элементов, вызывающих искажение потока жидкости. При этом должна быть соблюдена соосность прямых участков до и после МФ с самим преобразователем расхода, и обеспечена перпендикулярность зеркала фланцев относительно оси трубы « $\perp 0,4$ ». Преобразователи следует устанавливать, обеспечив требуемые прямые монтажные участки с элементами трубопроводной арматуры (задвижки, краны, отводы, клапаны и пр.) до и после преобразователя в соответствии с приложением Г. В случае несоответствия диаметра трубопровода и DN МФ необходимо использовать концентрические переходы по ГОСТ 17378 на входе и выходе прямых участков преобразователя, выполнив требования п.6.3.2.

**Примечание** – Концентрические переходы трубопроводов в комплект монтажных частей предприятия-изготовителя не входят.

**6.3.3** Во избежание выхода из строя МФ **не допускается** проведение сварочных работ при установленном МФ, в процессе эксплуатации, без выполнения нижеизложенных требований:

- выполнить отключение соединительных кабелей линий связи от МФ, смонтированного на трубопроводе;
- производить подсоединение заземляющего провода электросварочного аппарата на тот же трубопровод максимально близко к месту сварки;
- выполнить защитное (от сварочных токов) электрическое шунтирование участков трубопровода до и после МФ. Шунтирование МФ выполнить с использованием стальной полосы (прутка) сечением не менее 20 мм<sup>2</sup> в соответствии с рисунком 6.5.




Рисунок 6.5

**Примечание** - При использовании при монтаже измерительных линий ППБ.302189.001.х-хх (подробнее см. <http://www.prompribor-kaluga.ru>) с применением защитного токопровода, шунтирование преобразователя можно не выполнять.

**6.3.4** Установка преобразователя в трубопровод осуществляется в зависимости от варианта его поставки в соответствии с пп.6.3.5, 6.3.6.

При установке на наклонном или горизонтальном трубопроводах МФ должен располагаться электронным блоком вверх. Монтажная вставка (далее – макет) поставляется предприятием изготовителем по отдельному заказу.

**6.3.5** Установка в трубопровод резьбовых преобразователей МФ-10.2.1 DN10, DN20, DN32 с комплектом монтажных частей - тип присоединения резьбовой муфтовой в соответствии с рисунком А.1а приложения А.

В комплект монтажных частей входят:

- Макет МФ -1 шт;
- Муфта - 2 шт;
- Контргайка – 2шт;
- Кольцо уплотнительное -2 шт;
- Токопровод защитный – 1шт;
- Гайка М6.5.01 ГОСТ 5915 – 4 шт;
- Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 – 2шт.

Для установки МФ в трубопровод необходимо использовать:

- макет МФ в соответствии с рисунком А.3 приложения А;
- трубы по ГОСТ 3262; ГОСТ 10704 – сварные шовные или трубы ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 - бесшовные.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА, ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО РАЗРЫВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, ТРУБОПРОВОД НЕОБХОДИМО ЗАШУНТИРОВАТЬ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 6.5. СВАРНЫЕ ШВЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СПЛОШНЫМИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ.**



При установке на наклонном или горизонтальном трубопроводах преобразователи рекомендуется располагать электронным блоком вверх.

Установка преобразователей в трубопровод должна производиться после завершения всех сварочных, промывочных и гидравлических работ.

**ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МОНТАЖНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ В ТРУБОПРОВОД МОНТАЖНОЙ ВСТАВКИ (МАКЕТА) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.**

Перед монтажом преобразователя подводящую часть трубопровода необходимо тщательно очистить от окалины, ржавчины, песка и других твердых частиц. Во вновь вводимую систему водоснабжения (отопления), а также после ремонта или замены некоторой части трубопровода, преобразователи нужно устанавливать только после пуска системы в эксплуатацию и тщательной ее промывки. В этом случае на время пуска и промывки системы, вместо МФ, следует установить макет в соответствии с рисунком А3 приложения А с уплотнительными кольцами, загерметизировав контргайки для предотвращения протечки.

**Выполнить монтаж преобразователя согласно Инструкции по монтажу** (размещена на сайте [www.prompribor-kaluga.ru](http://www.prompribor-kaluga.ru)).

Установить, в соответствии с рисунком А.1 приложения А, токопровод защитный и перемычку контактную, **обеспечив надежный электрический контакт.**

**ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО КОРПУС И МАКЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ КОНСТРУКЦИОННОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСА И МАКЕТА, НЕ СЛЕДУЕТ ПОДВЕРГАТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЕЗКИМ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И УДАРАМ.**

При демонтаже МФ:

- корпус МФ удерживать от проворачивания гаечным ключом;
- **не применять** значительных механических воздействий, вследствие которых возможны сколы материала, а также другие повреждения корпуса.

**6.3.6** Установка в трубопровод резьбовых преобразователей МФ-10.2.1 DN10 - тип присоединения резьбовой с гайкой накидной в соответствии с рисунком А.1б приложения А.

Для установки МФ-10.2.1 DN10 в трубопровод необходимо использовать:

- макет МФ, резьбовой пластиковый в соответствии с рисунком рисунок А.3 приложения А;
- переходники резьбовые с гайкой накидной, прокладки, токопровод защитный с крепежом - поставляются по отдельному заказу.

**6.3.7** Установка в трубопровод бесфланцевых преобразователей

**6.3.7.1** Поставка бесфланцевых преобразователей с комплектом монтажных частей в соответствии с рисунком рисунок А.2б приложения А.

В комплект монтажных частей входят:

- Фланец с приваренной трубой или Фланец – 2 шт;
- Прокладка – 4 шт. (2 шт. – для установки макета, 2 шт. для установки преобразователя);
- Шпилька – 4 шт;
- Гайка М16 ГОСТ5915 – 8 шт;
- Болт М5х10 ГОСТ 7805 – 2 шт.;
- Шайба 5.01.01 ГОСТ 11371 (ГОСТ 10450) – 2 шт;
- Шайба 16 65Г ГОСТ 6402 – 8 шт;
- Шайба 16.01.01 ГОСТ 11371 (ГОСТ 10450) – 8 шт.

Для установки МФ в трубопровод необходимо использовать макет МФ.

Подготовку кромок свариваемых деталей, размеры сварных швов выполнить в соответствии с ГОСТ 16037.

**6.3.7.1.1** Установку МФ с фланцами с приваренной трубой в соответствии с рисунком А.2а приложения А проводить в следующей последовательности:

- 1) выполнить сборку макета МФ с комплектом монтажных частей, используя прокладки и крепеж, измерить фактический размер собранного узла - Лобщ;
- 2) вырезать участок штатного трубопровода с учетом измеренного фактического размера Лобщ и технологических допусков на сварку, предварительно закрепив трубопровод с целью исключения нарушения соосности;
- 3) приварить собранный узел к трубопроводу.

**Примечание** - Отверстия под крепеж должны быть разнесены от вертикальной оси в соответствии с рисунком 6.6.



Рисунок 6.6

4) демонтировать макет МФ и прокладку, установить МФ с использованием крепежа комплекта монтажных частей и паронитовых прокладок;

5) обеспечить соосность МФ и фланцев, выполнив одинаковыми зазоры между шпильками и кожухом МФ.

ЗАТЯЖКУ ГАЕК НА ШПИЛЬКАХ, КРЕПЯЩИХ МФ НА ТРУБОПРОВОДЕ, ПРОВОДИТЬ РАВНОМЕРНО, ПООЧЕРЕДНО, ПО ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПАРАМ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 6.7. МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  $M_k = 40$  Нм. ЗАТЯГИВАНИЕ ГАЕК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ТРИ ПРОХОДА. ЗА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ЗАТЯЖКУ ВЫПОЛНИТЬ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ\*  $0,5M_k$ , ЗА ВТОРОЙ ПРОХОД –  $0,8M_k$  И ЗА ТРЕТИЙ ПРОХОД –  $1,0M_k$ .

\*  $M_k$  – момент крутящий, значения  $M_k$  для различных DN приведены в таблице 6.2



Рисунок 6.7

**ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ЗАТЯГИВАНИЯ ГАЕК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОВОРАЧИВАТЬ ВОКРУГ ОСИ ТРУБОПРОВОДА.**

б) Соединить перемычки контактные и болты на ответных фланцах, предварительно зачистив места соединения, обеспечив надежный электрический контакт между ответными фланцами и корпусом МФ.

**6.3.7.1.2** Установка бесфланцевых МФ с фланцами в соответствии с рисунком А.2б приложения А.

Для установки МФ в трубопровод необходимо использовать:

- макет МФ в соответствии с рисунком А.3 приложения А;
- трубы по ГОСТ 3262; ГОСТ 10704 –сварные шовные или трубы ГОСТ 8734; ГОСТ 8732- бесшовные;
- подготовку кромок свариваемых деталей, размеры сварных швов выполнять в соответствии с ГОСТ 16037;
- изготовить участки трубопроводов, соответствующие DN МФ в соответствии с рисунком А.2 приложения А.

**Примечание** - При приварке труб к фланцам измерить фактический наружный диаметр трубы и расточить ответный фланец с обеспечением диаметрального зазора до 0,1мм.

Дальнейшая последовательность установки МФ с фланцами в трубопровод в соответствии с п.6.3.7.1.1.

**6.3.7.2** Поставка бесфланцевых МФ без комплекта монтажных частей

Установку МФ проводить в соответствии с п. 6.3.7.1. При приобретении бесфланцевых МФ без комплекта монтажных частей комплект монтажных частей либо изготавливается потребителем самостоятельно, либо, по отдельному заказу, поставляется предприятием-изготовителем.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МФ НЕОБХОДИМ НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ МФ С ИЗМЕРЯЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ. В СВЯЗИ С ЭТИМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ УЧАСТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ МФ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКАХ А1 И А2 ПРИЛОЖЕНИЯ А.

### **6.3.8 Подключение выходных цепей МФ**

Приступать к подсоединению электрических цепей следует после окончания монтажных работ. Подключение выходных цепей МФ осуществляется при помощи кабеля (сечение провода не менее  $0,3 \text{ мм}^2$ ) в соответствии с приложением В. Длина кабеля для импульсного, частотного и токового сигналов не должна превышать 300 м.

Перед подключением МФ следует развернуть пластиковый корпус электронного блока крышкой к себе, аккуратно открутить винты-саморезы, расположенные в углах крышки и снять крышку.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОВОРОТЕ КОРПУСА НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ, УГОЛ ПОВОРОТА ОГРАНИЧЕН УПОРОМ И РАВЕН  $270^\circ$ .**

Ослабить гайку гермоввода и просунуть в отверстие гермоввода кабель.

Концы проводов кабеля следует зачистить от изоляции на расстояние не менее 6 мм, затем вставить провод в боковое отверстие клеммной колодки и зажать винтом.

**ВНИМАНИЕ! ЗАКРУЧИВАТЬ ВИНТЫ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ СЛЕДУЕТ АККУРАТНО, НЕ ПРИЛАГАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОСЕВЫХ УСИЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ОТВЕРТКУ С ПЛОСКИМ ШЛИЦОМ  $3 \times 0,5 \text{ мм}$ .**

Зафиксировать кабель гайкой гермоввода. После подключения проводов к клеммнику ХТ1 проверить укладку уплотнительного жгута на крышке МФ, при этом не допускается наличие его разрывов, наложений или перекручивания. По завершении подключений установить крышку на корпус электронного блока и плотно зажать при помощи четырех винтов-саморезов.

Для электромонтажа использовать только кабели круглого сечения. Внешний диаметр используемого кабеля по изоляции должен быть в пределах от 3,5 до 5,5 мм.

В один гермоввод прокладывается только один кабель, после чего гайка гермоввода должна быть плотно зажата.

После выполнения необходимых подключений развернуть пластиковый корпус в рабочее положение, как показано на рисунке А.2 приложения А.

**ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРЫВА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ РАЗВОРАЧИВАТЬ КОРПУС ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Для защиты от механических воздействий, провода рекомендуется помещать в кабель-каналы, либо в жесткие или гофрированные трубы.

При высоком уровне промышленных помех, а также в случае длинных кабельных линий (более 100 м), монтаж рекомендуется выполнять экранированным кабелем. Заземление экранированного кабеля допускается только с одной стороны (со стороны внешнего устройства).

Цепи питания переменного тока следует прокладывать отдельно от сигнальных цепей преобразователя на расстоянии не менее 50 мм.

Длина линии связи для передачи данных через интерфейс RS-232 не должна превышать 15 м. Длина линии связи для передачи данных через интерфейс RS-485 не должна превышать 1500 м.

Схема кабеля для подключения МФ к ПК через RS-232 представлена на рисунке В.4 приложения В. Схема выходных цепей платы интерфейса RS-485 представлена на рисунке В.5 приложения В.

Для питания МФ допускается использовать источник стабилизированного постоянного напряжения со следующими параметрами:

- выходное напряжение  $12 \pm 0,4 \text{ В}$  при напряжении питающей сети от 187 до 242 В;
- ток нагрузки не менее 450 мА.

**6.3.9 Подключение МФ к внешнему источнику стабилизированного постоянного напряжения осуществляется при помощи кабеля длиной не более 50 м при сечении проводов не менее  $0,3 \text{ мм}^2$ , и длиной не более 100 м при сечении проводов не менее  $0,6 \text{ мм}^2$ .**

### **6.4 Пуск, опробование**

При вводе МФ в эксплуатацию, во избежание гидравлических ударов, заполнение измерительного участка водой необходимо выполнять плавно в течение 15 минут. Затем следует убедиться в герметичности соединений: не должно наблюдаться подтеканий, капель. При наличии расхода в системе проверить ожидаемые показания параметров на внешнем устройстве.

### **6.5 Выполнение измерений**

**6.5.1** При использовании МФ с импульсным выходом (исп. МФ) объем жидкости, прошедший через преобразователь, определяется по числу импульсов, подсчитанных на его выходе за интересующий временной интервал. Количественно значение объема определяется по формуле 2.1.

При использовании МФ с частотным выходом (исп. МФ-Ч) текущий расход жидкости можно определить, измерив частоту на выходе преобразователя. Количественно значение расхода определяется по формуле 2.2.

При использовании МФ с токовым выходом (исп. МФ-Т) текущий расход жидкости можно определить, измерив величину постоянного тока на выходе преобразователя. Количественно значение расхода определяется по формуле 2.3.

При наличии индикации показания объема считываются непосредственно с ЖКИ, при этом значение объема жидкости в потоке  $V_{ji}$  определяют по формуле:

$$V_{ji} = V_{\text{кон } ji} - V_{\text{нач } ji}, \tag{6.1}$$

где  $V_{\text{кон } ji}$  – показания объема жидкости в потоке, считанные с ЖКИ или на ПК на  $ji$ -ом расходе, м<sup>3</sup>, в конце измерительного интервала;  
 $V_{\text{нач } ji}$  – показания объема жидкости в потоке, считанные с ЖКИ или на ПК на  $ji$ -ом расходе, м<sup>3</sup>, в начале измерительного интервала;  
 $V_{ji}$  – объем протекшей жидкости по расходомерной установке на  $ji$ -ом расходе, м<sup>3</sup>.

Структура меню исп. МФ-И представлена на рисунке 6.8 и в приложениях Д1-Д4.




Рисунок 6.8

При снижении расхода ниже заданного порогового на индикатор выводятся нулевые показания расхода, при превышении максимального заданного расхода – максимальное значение расхода.

Накопленные объем и время работы ежечасно архивируются в памяти преобразователя.

Выход из режима сервисного меню осуществляется аналогично входу.

**6.5.2** Работоспособность МФ можно оценить по миганию светодиода VD1 расположенного на плате в соответствии с рисунком Б.1 приложения Б и с таблицей 6.1.

Таблица 6.1

Наименование нештатной ситуации	Условное обозначение	Состояние светодиода	
Измерение прямого потока	$g > 0$	Постоянное свечение	
Аппаратная неисправность	Err	Одиночные мигания	
Измерение обратного потока	$g < 0$	Двойные мигания	
Расход меньше порогового значения	$g < g_{\text{пор}}$	Тройные мигания	
Расход больше максимального значения	$g > g_{\text{max}}$	Непрерывные мигания	
Пустая труба		Светодиод VD1 гаснет на 0,25 с каждые 2 с	
При нормальном режиме работы МФ светодиод VD1 светится постоянно или мигает два раза для исполнений МФ исполнения «Р».			

**6.5.3** При значительных колебаниях показаний расхода рекомендуется увеличить значение интегратора расхода  $M$  (число измерений, по которым определяется текущий расход).

Значение  $M$  задается при настройке МФ при помощи ПО «Мастер-Флоу Сервис» в зависимости от конкретных условий эксплуатации МФ.

При большом уровне импульсных электромагнитных помех на месте эксплуатации МФ рекомендуется включить фильтр, установив джампер на контакты 1-2 вилки XP4 в соответствии с приложением Б.

При изменении  $M$  и при включении фильтра изменится время реакции МФ на ступенчатое (скачкообразное) изменение расхода.

Количественно, время реакции можно оценить из следующих соотношений:

– при отключенном фильтре, с  $\tau_{reak} = (M/6+0,3),$  (6.2)

– при включенном фильтре, с  $\tau_{reak} = (M/6+6),$  (6.3)

где  $M$  – значение интегратора расхода  $M$  (число измерений, по которым определяется текущий расход, значение от 1 до 255). При выпуске из производства значение  $M=5$ .

### 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**7.1** Техническое обслуживание МФ проводится с целью обеспечения нормируемых технических характеристик преобразователя и включает в себя следующие виды работ:

- внешний осмотр во время эксплуатации;
- контроль выходного сигнала (при необходимости);
- очистка внутренней поверхности измерительного участка и электродов от отложений и загрязнений (при необходимости);
- периодическая поверка;
- консервация при снятии с эксплуатации на продолжительное хранение.

**7.2** При внешнем осмотре, который рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц, проверяется состояние электрического соединения корпуса МФ и трубопровода, герметичность соединений с трубопроводом, сохранность пломб на МФ, отсутствие коррозии и других повреждений, препятствующих его использованию.

**7.3** Визуально, сигнал на импульсном или частотном выходе МФ можно проконтролировать при помощи осциллографа с входным сопротивлением не менее 1 МОм. Следует помнить, что указанные выходы выполнены по схеме «открытый» коллектор (ОК). При этом, в случае отсутствия вторичного прибора, необходимо соединить минус внешнего источника питания (например, батареи) с напряжением от 3 до 10 В с эмиттером выходного транзистора, а его коллектор - с плюсом источника питания через резистор сопротивлением от 6,2 до 10 кОм и подключить осциллограф, как показано на рисунке 7.1.




Рисунок 7.1 – Контроль выходного сигнала

Контроль сигнала на токовом выходе можно выполнить миллиамперметром постоянного тока, класса точности не ниже 1,0, в соответствии с приложением В.

**7.4** Параметры выходных сигналов при наличии расхода через преобразователь для различных исполнений приведены ниже:

Период следования импульсов на импульсном выходе (исп. МФ-И) рассчитывается по формуле:

$$T = 3600 \cdot \frac{\Delta u}{Q},$$
 (7.1)

- где  $T$  – период следования импульсов, с;  
 $\Delta u$  – вес (цена) одного импульса на импульсном выходе, м<sup>3</sup>/имп;  
 $Q$  – текущее значение расхода, м<sup>3</sup>/ч.

Частота следования импульсов частотного выхода (исп. МФ) рассчитывается по формуле:

$$f_{вых} = \frac{f_{макс}}{Q_{наиб}} \cdot Q,$$
 (7.2)

- где  $f_{вых}$  – частота сигнала на частотном выходе, Гц;  
 $f_{макс}$  – максимальная частота преобразования сигнала, 1000 Гц;  
 $Q_{наиб}$  – наибольший расход для данного DN, м<sup>3</sup>/ч;

$Q$  – текущее значение расхода, м<sup>3</sup>/ч.

Величина выходного тока токового выхода (исп. МФ-Т, МФ-Т-И) рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{вых}} = \frac{Q (I_{\text{макс}} - I_o) + I_o \cdot Q_{\text{наиб}}}{Q_{\text{наиб}}}, \quad (7.3)$$

где  $I_{\text{вых}}$  – значение выходного тока, мА;  
 $I_{\text{макс}}$  – максимальная величина выходного тока, 20 мА;  
 $I_o$  – значение тока при нулевом расходе, 4 мА;  
 $Q_{\text{наиб}}$  – наибольший расход для данного DN, м<sup>3</sup>/ч;  
 $Q$  – текущее значение расхода, м<sup>3</sup>/ч.

**7.5** Если в измеряемой среде возможно выпадение осадка, то, с целью удаления отложений, МФ следует промывать по мере необходимости. При этом не допускайте механических повреждений внутренней поверхности измерительного участка МФ и его электродов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОДОВ РАСТВОРИТЕЛИ И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ПРОМЫВКУ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА МФ И ЭЛЕКТРОДОВ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОМЫВАТЬ ТОЛЬКО ЧИСТОЙ ВОДОЙ!**

**ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОЧИСТКИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ОПРОБОВАНИЕ, КАК УКАЗАНО В п.7.3.**

**7.6** Периодическая поверка МФ проводится в соответствии с методикой, приведенной в «ГСИ. Преобразователи расхода электромагнитные МастерФлоу. МП 1505-1-2023. Методика поверки».

**7.7** Исправные МФ, не прошедшие поверку, подвергают градуировке.

**7.8** Коэффициенты, полученные в результате градуировки, заносят в память МФ. Для разрешения записи необходимо установить джампер на разъем ХР8 при включенном питании МФ в соответствии с приложением Б. Разъем ХР8 находится под крышкой сервисного отсека и защищен от несанкционированного доступа пломбой поверителя. Запись можно выполнить только в течении 2-х часов с момента установки джампера, после чего запись будет невозможна. Джампер не будет определен, если он был установлен до подачи питания, для разрешения записи, при включенном питании, джампер необходимо снять и, установить повторно.

**7.9** После градуировки МФ подвергается обязательной поверке.

**7.10** При снятии МФ с объекта для продолжительного хранения, необходимо устранить следы воздействия измеряемой среды, после чего на измерительный участок должны быть установлены заглушки. Хранить МФ следует в условиях, оговоренных в разделе «Транспортирование и хранение».

При вводе МФ в эксплуатацию после длительного хранения его поверка не требуется, если не истек срок предыдущей поверки.

## 8 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нештатные ситуации при работе МФ приведены в таблице 6.4.

Возможные неисправности МФ и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Т а б л и ц а 8 . 1

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
После включения питания отсутствует свечение светодиода VD1	Нет напряжения питания на МФ	Проверить наличие питания на контактах 3, 4 клеммника ХТ1 преобразователя.
После включения питания и при наличии расхода светодиод VD1 горит постоянно или непрерывно мигает, но нет показаний на регистрирующем приборе	Нет выходного сигнала. Нарушена линия связи или неправильно выполнено ее подключение.	Проверить наличие сигнала. Проверить линию связи и правильность подключения.

Окончание таблицы 8.1

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
После включения питания появляются одиночные мигания светодиода VD1	Аппаратная неисправность	Ремонт неисправного преобразователя
Хаотичные показания расхода (объема) на регистрирующем приборе	Плохой электрический контакт общего потенциала электронной схемы МФ с измеряемой жидкостью Газовые пузыри в измеряемой среде.	Проверить соединение, устранить неисправность.  Устранить наличие газа в среде.
Явное несоответствие сигналов МФ измеряемому расходу (объему)	Частичное или неполное заполнение ИУ измеряемой средой. Отложение осадка на электродах и внутренней поверхности ИУ МФ	Заполнить ИУ водой.  Промыть электроды и внутреннюю поверхность ИУ чистой водой

## 9 РЕМОНТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**9.1** Ремонт МФ допускается производить только представителями предприятия-изготовителя или организацией, имеющей на это право. О всех ремонтах должна быть сделана отметка в паспорте преобразователя с указанием даты, причины выхода из строя и характере произведенного ремонта.

**ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ РЕМОНТА МФ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРКЕ.**

**9.2** При ремонте следует принимать меры по защите от статического электричества электронных компонентов, входящих в МФ.

## 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**10.1** Преобразователи в упаковке предприятия изготовителя допускают транспортирование на любые расстояния при соблюдении правил, утвержденных транспортными министерствами и следующих требований:

транспортирование по железной дороге должно производиться в крытых чистых вагонах;

при перевозке открытым автотранспортом ящики с преобразователями должны быть покрыты брезентом;

при перевозке воздушным транспортом ящики с преобразователями должны размещаться в герметичных отапливаемых отсеках;

при перевозке водным транспортом ящики с преобразователями должны размещаться в трюме.

**10.2** Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха..... от минус 50°С до плюс 50 °С;
- температура окружающего воздуха для исп. МФ-И..... от минус 25°С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха..... до 95% при температуре плюс 35°С;
- атмосферное давление..... не менее 61,33 кПа (460 мм рт.ст.);
- амплитуда вибрации при частоте до 55 Гц..... не более 0,35 мм.

**10.3** Расстановка и крепление ящиков с МФ на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при складировании и в пути, отсутствие смещений и ударов друг о друга. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

**10.4** Хранение МФ должно осуществляться в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот, щелочей и агрессивных газов. Условия хранения для законсервированных и упакованных МФ должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

**10.5** Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должна храниться вместе с МФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ





Таблица А.1 - Габаритные и присоединительные размеры МФ-10.2.1 DN10, 20, 32

	DN	10	20	32
Размеры, мм	Hmax	185	185	198
	H <sub>1</sub> max	235	235	257
	h	32	35	43
	L	140	140	175
	Лобц	322	322	437
	L <sub>ВХ</sub>	90	90	130
	L <sub>ВЫХ</sub>	90	90	130
	l	10	16	20
	a	87	87	109
	b	100	100	126
	c	50	50	60
	D	G 1/2	G 3/4	G 1 1/4
	D <sub>1</sub>	G 1/2	G 3/4	G 1 1/4
	Dтр	17	26,8	42,3
s	2,2	2,8	3,2	
Мас-са, кг	МФ	0,5	0,75	1,4
	КМЧ	0,4	0,5	1,33

Рисунок А.1а – Габаритные размеры резьбовых преобразователей DN 10,20,32 с комплектом монтажных частей: КМЧ МФ №6 (приварной) или КМЧ МФ №7 (резьбовой)






Рисунок А.16 – Габаритные размеры МФ исполнения МФ-10.2.1 DN10 с комплектом монтажных частей: КМЧ МФ №10 (резьбовой, с гайкой накладной)




Рисунок А.2а – Габаритные размеры бесфланцевых преобразователей МФ-10.2.1-50 с комплектом монтажных частей КМЧ МФ № 8 (с фланцами)




Рисунок А.26 – Габаритные размеры бесфланцевых преобразователей МФ-10.2.1-50 с комплектом монтажных частей КМЧ МФ № 9 (фланцы с приваренной трубой)






Таблица А.2 - Габаритные и присоединительные размеры МФ-10.2.1-50

		DN	50
Размеры, мм	Hmax		215
	H1max		285
	L		205
	L1		254
	L2		310
	Lобщ		554
	a		112
	b		144
	c		71
	D1		160
	D2		125
	Dтр		57
	s		3,5
	d1		59
	d		M16
n, шт		4	
Масса, кг	МФ		2
	с КМЧ		
	- с трубами		9,5
	- без труб		8,2



Габаритные и присоединительные размеры в соответствии с таблицей А.1  
Макет изображен в сборе с комплектом монтажных частей КМЧ МФ №6

**Рисунок А.3** – Макет преобразователей исполнения МФ-10.2 DN 10, 20, 32  
(резьбовой пластиковый)




Обозначение	DN	PN, МПа	D, мм	d, мм	S, мм	Масса, кг
ППБ.754152.012-16	50	1,6(2,5)	109	50	4	0,055
ППБ.754152.012-20	10	1,6	18, 5	10,5	1,5	0,005

1. Материал:  
Паронит ПОН ГОСТ481;  
для исп.-20: ТКМЩ-М ГОСТ 7338.
2. \* Размер для справок.

**Рисунок А.4** – Прокладка ППБ.754152.012

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ**



XP6 – сервисный разъем;  
 XP7 – разъем для подключения платы интерфейса RS-485 (встроенного блока индикации для преобразователей исполнения «Их»);  
 XP8 – разъем для разрешения записи параметров;  
 VD1 – светодиод, для индикации состояния МΦ;  
 XP4 – разъем конфигурации.

**Рисунок Б.1** - Расположение элементов управления и коммутации платы преобразователей исполнений МΦ и МΦ-Ч

\* **Примечание** - Обозначение контактов клеммника XT1 и функциональное наименование цепей приведено в таблице Б.1. Обозначение контактов разъема XP3 (вилка IDC-10) и наименование сигналов для обмена данными через интерфейс RS-232 приведено в таблице Б.2.

Таблица Б.1

1	StSt-	Сигнал «Старт/стоп» (вход)
2	StSt+	
3	GND	Питание
4	+12В	
5	-V	Импульсный выход
6	+V	
7	-F (-R*)	Частотный выход для исп. МΦ-Ч или (импульсно-дискретный выход для исп. МΦ-Р*)
8	+F (+R*)	

Таблица Б.2

1	TXD
2	
3	GND
4	
5	RXD
6	
7	DTR
8	
9	RTS
10	

Обозначение контактов вилки XP4 приведено в таблице Б.3.

Таблица Б.3

Контакт	Цепь	Перемычка	Функциональное назначение
1	Фильтр	1-2	*Включение фильтра для сглаживания сильных импульсных помех
2			
3	Активизация поверочного выхода	3-4	Задание минимальной цены импульса при проверке импульсного выхода для ускорения процесса на наименьших расходах
4			
5	Активизация наибольшего расхода	5-6	Проверка работоспособности импульсного выхода при отсутствии расхода
6			
7	Скорость обмена с ПК	Без перемычки	9600 бод
8		7-8	4800 бод
9		9-10	2400 бод
10		7-8,9-10	1200 бод

**Примечание** – при работе фильтра увеличивается инерционность показаний МΦ по импульсному, частотному, токовому выходам при резкой смене расхода, при отключенном фильтре МΦ не обладает инерционностью показаний.




Рисунок Б.2

Расположения элементов управления и коммутации платы интерфейса МФ RS-485





Рисунок Б.3

Расположение платы MFCO-4-20 и клеммной колодки для подключения внешних устройств к токовому выходу

Примечание – Обозначение контактов клеммника XT1 платы интерфейса МФ RS-485 и джамперов защиты от помех - в соответствии с таблицей Б.4.


Таблица Б.4

-U	Питание от 7 до 30 В	XP1 – джамперы платы интерфейса МФ RS-485 Джамперы:1,;2; ;3,;4; ;5,;6 устанавливаются на XP1 платы интерфейса МФ RS-485 все одновременно и предназначены для защиты от помех при отсутствии нагрузки на линии связи. При наличии нагрузки на линии связи джамперы должны быть удалены.
+U		
A	Интерфейс RS-485	
B		



XP1 – разъем для разрешения записи параметров.

Рисунок Б.4.1  
Блок индикации БИ МФ-Их (с Платой MFL3.x)



XP1 – разъем для разрешения записи параметров.

**Рисунок Б.4.2**  
Блок индикации БИ МФ-Их (с Платой MFL4.x)


X1	X2	X3	X4	
• •	• •	• •	• •	
<b>I out</b> + -	<b>P</b> + -	<b>RS-485</b> A B + -		
Токовый выход	Канал давления	Интерфейс RS-485		
		•		<b>МФ-И, С</b>
•		•		<b>МФ-Т, И, С</b>
•	•	•		<b>Блок индикации БИ МФ-ИЗ*</b>

\* В составе систем измерительных ИС.МФ.


**Рисунок Б.5** Обозначение контактов клеммников X1-X4

## ПРИЛОЖЕНИЕ В


### СХЕМЫ ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



**Рисунок В.1** Схема входа управления внешними сигналами «Старт/стоп»




**Рисунок В.2** Схема частотного выхода и импульсно-дискретного выхода R




**Рисунок В.3** Схема импульсного выхода


Примечание: для выходов, представленных на рисунках В.2 и В.3, при отсутствии питания преобразователя выходной диод отключен электронной схемой управления



**Рисунок В.4** Схема кабеля для подключения МФ к ПК




**Рисунок В.5** Схема выходных цепей платы интерфейса RS-485



**Рисунок В.6** Схема подключения токового выхода исполнения МФ-Т к внешним устройствам

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
ТРЕБОВАНИЯ К ДЛИНЕ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ




\* - не менее

Рисунок Г.1

Примечание - При установке МФ реверсивного исполнения длина монтажного участка на входе (выходе) МФ должна выбираться в зависимости от используемой трубопроводной арматуры в соответствии с данным рисунком.



**ПРИЛОЖЕНИЕ Д1  
БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ ПАРАМЕТРЫ**



**Описание меню ПАРАМЕТРЫ**

Таблица Д1.1 - Текущие параметры для МФ-И

ЖКИ	Наименование параметра	Описание
Объем V+	Объем	Счетчик объема с нарастающим итогом для прямого направления потока
Объем V-	Объем	Счетчик объема с нарастающим итогом для обратного направления потока
Расход Q (м <sup>3</sup> /ч)	Объемный расход	Текущий расход
Давление P (МПа)	Давление измеряемой среды	Текущее избыточное давление измеряемой среды (для исп. МФ-И не используется)
Траб	Время безаварийной работы	Интервал времени, в течение которого выполняется счет
НС	Флаги НС (аппаратных или системных ошибок и режимов)	Возникают при появлении неисправностей функциональных узлов МФ-И, сбоях при работе с памятью и т.д. НС в соответствии с таблицей Д1.2.


Таблица Д1.2 - Нештатные ситуации для МФ-И

Код	Условное обозначение в ПО	Описание
1	-	Неисправность
2	$g < 0$	Обратное направление
3	$g < g_{пор}$	Расход меньше порога чувствительности
4	$g > g_{max}$	Расход больше максимального (наибольшего)
5	Сбой EEPROM	Сбой памяти процессора
6	RTC	Отказ внутренних часов
7	Сброс	Перезапуск процессора
8	Отсутствие питания	Возникает при отсутствии питания более часа

Примечание –

В ПО «МастерФлоу-Сервис» допускается условное обозначение объемного расхода – g.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д2  
БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ АРХИВЫ**




**Описание меню АРХИВЫ**

Таблица Д2.1 - Параметры часовых, суточных и месячных архивов

ЖКИ	Наименование параметра	Описание
V+ (м <sup>3</sup> )	Объем потребления	Объем водопотребления в прямом направлении за период архивации
V- (м <sup>3</sup> )	Объем потребления	Объем водопотребления в обратном направлении за период архивации
P (МПа)	Давление	Среднее давление жидкости в соответствующем измерительном канале за период архивации (для исп. МФ-И не используется)
НС	Флаги НС (аппаратных или системных ошибок и режимов)	Возникают при появлении неисправностей функциональных узлов МФ-И, сбоев при работе с памятью и т.д. НС в соответствии с таблицей Д1.2.
Траб	Время безаварийной работы	Интервал времени, в течение которого на МФ было подано питание за период архивации

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д3  
БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ НАСТРОЙКИ**



Описание меню **НАСТРОЙКИ**


Таблица Д3.1 - Меню **НАСТРОЙКИ**

ЖКИ	Наименование параметра	Описание
Зав.номер	Заводской номер	Серийный номер, присвоенный преобразователю расхода МФ (далее – ПР, в приложениях Д3, Д4) при изготовлении
<b>Часы*</b>		
Время	Время	Текущее время
Дата	Дата	Текущая дата
<b>Подсветка</b>		
Подсветка	Подсветка ЖКИ	Время, по истечению которого подсветка ЖКИ отключается. При значении 0 подсветка не отключается
<b>Порт RS485</b>		
Скорость	Скорость порта	Установленная скорость передачи данных приемо-передатчиком
Сет. адрес	Сетевой адрес	Адрес, используемый при работе в сети по интерфейсу RS-485. Диапазон значений от 1 до 255
<b>Имп.выход</b>		
Вес импульса	Вес импульса	Вес импульса в м <sup>3</sup> /ч, считанный из ПР
Длительность	Длительность	Длительность импульса в мс, считанная из ПР
<b>Пороги</b>		
Q <sub>наиб</sub>	Наибольший расход	Наибольший расход ПР
Q <sub>пор</sub>	Порог чувствительности	Порог чувствительности ПР
<b>P<sub>max</sub> датчика</b> (для исп. МФ-И не используется)		
P <sub>max</sub> датч	Максимальное давление датчика давления	Максимальное давление в МПа, на которое рассчитан датчик давления. Выбирается из ряда (0,6 -1,0 -1,6 -2,5) МПа

Окончание таблицы ДЗ.1

ЖКИ	Наименование параметра	Описание
<b>Сброс архива</b>		
Сброс архива	Сброс архива	Сброс архива (Да/Нет). Для успешного сброса на плате преобразователя МФ должна стоять перемычка, разрешающая запись.
<p><b>Примечания</b></p> <p>1 * Установка времени и даты:</p> <p>Способ 1, для исп. Блоков индикации с Платой MFL3.x или Платой MFL4.x:                      В соответствии с рисунком Б.4.1 или Б.4.2 приложения Б снять защитный колпачок и установить джампер ХР1 для разрешения записи параметров, в том числе времени и даты.</p> <p>Способ 2, для исп. Блоков индикации с Платой MFL3.x:                      В соответствии с рисунком Б.4.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Обесточить МФ;</li> <li>2 Вытащить батарею часов (CR2032) на 2 или более секунды;</li> <li>3 Вернуть на место батарею часов;</li> <li>4 Подать питание на МФ.</li> </ol> <p>Время и дата будут сброшены на значения по умолчанию: 00:00:00 и 01/01/00.                      С этого момента есть 30 минут, чтобы установить время и дату, не устанавливая джампер ХР1.                      Редактирование других параметров останется недоступным.                      Время и дату можно устанавливать, как кнопками на панели, так и с компьютера по RS485 интерфейсу, используя ПО «Конфигуратор приборов»</p> <p>2 Установка основных параметров (для исп. Блоков индикации с Платой MFL4.x).                      Редактирование основных параметров (дата, время, а также верхний предел датчика давления для исп. БИ МФ-И2, БИ МФ-И3) производится при помощи кнопки управления SB5 в соответствии с рисунком Б.4.2.</p>		

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д4  
БЛОК ИНДИКАЦИИ, СТРУКТУРА МЕНЮ СЕРВИС**



Описание меню **Сервис**

Таблица Д4.1 Меню **УСТАНОВКИ**

ЖКИ	Наименование параметра	Описание
<b>ЖКИ</b>		
Зав. номер ПР	Заводской номер ПР	Заводской номер преобразователя ПР
DN	Диаметр	Номинальный диаметр преобразователя ПР
Версия ПО ПР	Версия программного обеспечения ПР	Версия программного обеспечения ПР
КС ПО ПР	Контрольная сумма программного обеспечения ПР	Контрольная сумма программного обеспечения ПР
Версия ПО БИ	Версия программного обеспечения блока индикации	Версия программного обеспечения блока индикации
Зав. номер БИ*	Заводской номер БИ	Заводской номер платы БИ
КС ПО БИ*	Контрольная сумма программного обеспечения БИ	Контрольная сумма программного обеспечения БИ
<b>Токовый выход</b>		
Ток. выход	Токовый выход	Значение тока в мА на токовом выходе БИ
<b>Канал давления (для исп. МФ-И не используется)</b>		
Код АЦП	Код АЦП	Код АЦП датчика давления
Ток P	Ток P	Ток датчика давления в мА
<b>Калибровка</b>		
КР_A	Коэффициенты канала давления	Значение калибровочных коэффициентов канала давления
КР_B		
КІ_A	Коэф.А	Значение калибровочного коэффициента А для токового выхода
Примечание –		
* Доступно начиная с версии 2.1 ПО БИ		

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
**ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА МФ**  
**ОТ ТЕКУЩЕГО РАСХОДА**

